



OMEGA YANGIN KAPISI KİLİTLİ TUT SEMBOLÜ

OMG 15-01-12

ÖZELLİKLER

- Ø76 mm x 1,2 mm kalınlık.
- Başarılı yangın testlerinden geçmiş ve BS EN 1634-1 ve BS 476 Pt 22 standartlarına göre 120 dakikaya kadar ahşap kapılarda değerlendirilmiştir.
- BS 5499 güvenlik işareti yasal düzenlemesine uygundur.
- Görünür pozisyon vidalı bağlantılarıyla birlikte tedarik edilir.
- El işçiliği.
- 430 kalite paslanmaz çelik.

